

PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE – PGA

Unidade:

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU – IESB

Endereço:

Rua Anhanguera nº 919 – Vila Flores

Município | Estado:

Bauru | S.P.

CEP:

17013-190

Ano:

2024



SUMÁRIO

I.	FINALIDADE	3
II.	EDIFICAÇÃO	3
1.	IDENTIFICAÇÃO	3
2.	LOCALIZAÇÃO	3
3.	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	3
4.	OCUPAÇÃO: POPULAÇÃO	3
5.	IMEDIAÇÕES.....	3
6.	ESTRUTURA.....	4
7.	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	4
III.	REFERÊNCIAS	4
IV.	CONCEITOS E DEFINIÇÕES	5
8.	Desenho universal:	5
9.	Acessibilidade:	5
10.	Acessibilidade Arquitetônica:	5
11.	Acessibilidade Comunicacional:	5
12.	Acessibilidade Digital:	5
13.	Acessibilidade Pedagógica:.....	5
V.	RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE PREDIAL	6
VI.	CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DAS OBRAS CIVIS E DE SINALIZAÇÃO ...	11
VII.	INCLUSÃO ACADÊMICA	11
VIII.	CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO A INCLUSÃO ACADÊMICA	12
IX.	CONCLUSÃO	12
X.	DECLARAÇÃO	13



I. FINALIDADE

O Plano de Garantia de Acessibilidade (PGA) visa esclarecer as condições atuais da instituição de ensino superior e dentro dessa temática expondo as intervenções já realizadas e o planejamento de implantação das adequações pendentes.

O assunto deve ser tratado com seriedade de maneira a eliminar as barreiras sociais, físicas e informativas, as quais impedem o pleno exercício de direitos por parte das pessoas com necessidades especiais.

II. EDIFICAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Ensino e educação - Faculdade

2. LOCALIZAÇÃO

Rua Anhanguera nº 919, Vila Flores, CEP 17013-190, Bauru, São Paulo.

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Das 07:00 horas da manhã às 23:00 horas da noite

4. OCUPAÇÃO: POPULAÇÃO

180 pessoas população fixa – corpo docente, administrativos, operacionais e alunos

250 pessoas população flutuante

003 pessoas com necessidades especiais

5. IMEDIAÇÕES

A edificação está implantada em bairro com característica residencial e comercial, apresentando edificações com alturas e dimensões diversificadas, sendo distante:

Edificação Nomeação	Distância da Edificação
Corpo de Bombeiros Militar	Rua Marcondes Salgado, 02 – Centro, Bauru, SP – 1,4 Km
Hospital das Clínicas de Bauru	Rua Henrique Savi, 320 – Cidade Universitária, Bauru, SP – 2,1 Km



6. ESTRUTURA

Prédio em estrutura em concreto armado com fechamento em alvenaria convencional, edificação implantada em área urbana do município e constituída com ambientes voltados à educação:

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Salas de aula | ▪ Sala de Professores |
| ▪ Coordenação | ▪ Sala de Professores de período integral |
| ▪ Setor informática/ CPD | ▪ Recepção |
| ▪ Setor Administrativo | ▪ Ouvidoria |
| ▪ Setor Comercial | ▪ Biblioteca |
| ▪ Diretoria | ▪ Laboratórios |
| ▪ Secretaria Acadêmica | ▪ Auditório |
| | ▪ Banheiros |

7. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Área estimada em 5.180,10 m² distribuídas em pavimentos:

- 03 pavimentos
- 08 blocos

III. REFERÊNCIAS

O presente PGA foi desenvolvido com as seguintes bases as normativas vigentes:

- Lei nº 13.146- Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da pessoa com deficiência);
- Lei nº 10.098- Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências;
- Decreto nº 5296- Regulamenta as Leis 10.048 que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;
- Lei nº 10.436- Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências;
- NBR 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- NBR 16537- Acessibilidade: Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
- Lei nº 10.861- Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências;



- Decreto nº 3.956- Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência;
- Decreto nº 7.611- Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências;
- Portaria nº 3.284- Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.

IV. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

8. DESENHO UNIVERSAL:

É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva (NBR 9050).

9. ACESSIBILIDADE:

É a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como à outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público, privado ou coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

10. ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA:

É a aplicação dos conceitos de acessibilidades em unidades físicas da construção civil de maneira a garantir as mesmas qualidades de acesso e circulação para todos os usuários.

11. ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL:

É eliminar as barreiras na comunicação interpessoal entre o aluno e o professor dentro das instituições de ensino superior.

12. ACESSIBILIDADE DIGITAL:

Garantir o acesso à tecnologia digital eliminando as barreiras existentes nas plataformas de ensino dentro da Instituição de ensino superior.

13. ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA:

Desenvolvimento de trabalho pedagógico se preocupando com metodologia de maneira que garanta o aprendizado de todo e qualquer indivíduo participante de maneira igualitária.



V. RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE PREDIAL

ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO	NORMATIVA	CONTEMPLA	APONTAMENTO
1	Acessos	Rota acessível (Acesso)	NBR 9050	Sim	---
2	Acessos	Rota acessível (Estacionamento)	NBR 9050	Sim	---
3	Acessos	Controle de acesso (Acessível)	NBR 9050	Sim	---
4	Acessos	Elevador ou Plataforma (Acessível)	NBR 9050	Sim	---
5	Acessos	Revestimento do piso Estável	NBR 9050	Sim	---
6	Acessos	Rampa de acesso	NBR 9050	Sim	---
7	Acessos	Sinalização tátil dir. no piso	NBR 9050	Sim	---
8	Acessos	Escada com corrimão duplo	NBR 9050	Sim	---
9	Acessos	Sinalização tátil em corrimãos	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
10	Acessos	Sinalização visual em degraus	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
11	Acessos	Sinalização tátil alerta	NBR 9050	Sim	---
12	Acessos	Vaga reservada - Idoso	NBR 9050	Sim	---
13	Acessos	Vaga reservada - PCD	NBR 9050	Sim	---
14	Acessos	Sinalização visual (Indicativa)	NBR 9050	Sim	---
15	Recepção	Rota acessível	NBR 9050	Sim	---
16	Recepção	Revestimento do piso Estável	NBR 9050	Sim	---
17	Recepção	Balcão de informações acessível	NBR 9050	Sim	---
18	Recepção	Iluminação. (Balcão de inf.)	NBR 9050	Sim	---
19	Recepção	Sinalização tátil dir. no piso	NBR 9050	Sim	---
20	Recepção	Sinalização tátil alerta	NBR 9050	Sim	---
21	Recepção	Sinalização visual (Indicativa)	NBR 9050	Sim	---
22	Recepção	Mapa tátil	Dec. 5.296	Não	Em fase de Instalação/ Adequação



23	Recepção	Sinalização visual (Indicativa)	NBR 9050	Sim	---
24	Recepção	Assento P.O.	NBR 9050	Sim	---
25	Corredores	Rota acessível (Sem obstáculo)	NBR 9050	Sim	---
26	Corredores	Corredor acessível (largura)	NBR 9050	Sim	---
27	Corredores	Portas com área de aproximação	NBR 9050	Sim	---
28	Corredores	Revestimento do piso Estável	NBR 9050	Sim	---
29	Corredores	Elevador ou Plataforma (Acessível)	NBR 9050	Sim	---
30	Corredores	Rampa de acesso	NBR 9050	Sim	---
31	Corredores	Escada com corrimão duplo	NBR 9050	Sim	---
32	Corredores	Sinalização tátil em corrimãos	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
33	Corredores	Sinalização visual em degraus	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
34	Corredores	Sinalização tátil alerta	NBR 9050	Parcial	Em fase de Instalação/ Adequação
35	Corredores	Sinalização tátil dir. no piso	NBR 9050	Parcial	Em fase de Instalação/ Adequação
36	Corredores	Sinalização visual (Indicativa)	NBR 9050	Parcial	Em fase de Instalação/ Adequação
37	Corredores	Portas - vão de 80,00cm	NBR 9050	Sim	---
38	Corredores	Maçanetas - tipo alavanca	NBR 9050	Sim	---
39	Corredores	Maçanetas - h= 0,80m - 1,10m	NBR 9050	Sim	---
40	Corredores	Desnível - corredor e salas - h= 0,5cm	NBR 9050	Não	---
41	Equipamentos	Bebedouro (Acessível)	NBR 9050	Sim	---
42	Equipamentos	Bebedouro - h= 0,90m e h=1,00m/1,10m	NBR 9050	Sim	---
43	Equipamentos	Bebedouro - Sinalização tátil no piso	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
44	Equipamentos	Bebedouro - Sinalização visual	NBR 9050	Sim	---
45	Equipamentos	Elevador ou plataforma (Acessível)	NBR 9050	Sim	---
46	Equipamentos	Elev. / plat. - Sinalização tátil no piso	NBR 9050	Sim	---



47	Equipamentos	Elev. / plat. - Sinalização tátil batente	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
48	Equipamentos	Elev. / plat. - Sinalização Sonora	NM 313	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
49	Circulação Vertical	Rampas - inclinação	NBR 9050	Sim	- - -
50	Circulação Vertical	Rampa - Guia de balizamento	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
51	Circulação Vertical	Rampa - Corrimão duplo e contínuo	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
52	Circulação Vertical	Rampa - Corrimão - prolong. 30cm	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
53	Circulação Vertical	Rampa - largura	NBR 9050	Sim	- - -
54	Circulação Vertical	Rampa - Sinaliz. braille - (indicativa pav.)	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
55	Circulação Vertical	Rampa - Patamar	NBR 9050	Sim	- - -
56	Circulação Vertical	Escada - Corrimão duplo e contínuo	NBR 9050	Sim	- - -
57	Circulação Vertical	Escada - Corrimão - prolong. 30cm	NBR 9050	Sim	- - -
58	Circulação Vertical	Escada - Sinaliz. Braille - (indicativa pav.)	NBR 9050	Sim	- - -
59	Circulação Vertical	Escada - Sinalização visual - degraus	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
60	Circulação Vertical	Escada - Sinalização visual - indicativa	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
61	Sala de Aula	Portas - vão de 80,00cm	NBR 9050	Sim	- - -
62	Sala de Aula	Carteira universitária - P.C.R.	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
63	Sala de Aula	Carteira universitária - P.O.	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
64	Sala de Aula	Lousas - c/ área de aprox. - h= 0,90m	NBR 9050	Sim	- - -
65	Laboratórios	Rota acessível (Sem obstáculo)	NBR 9050	Sim	- - -
66	Laboratórios	Circulação interna	NBR 9050	Sim	- - -
67	Laboratórios	Bancada c/ posição acessível	NBR 9050	Sim	- - -
68	Laboratórios	Banquetas ajustáveis	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
69	Laboratórios	Cadeiras ajustáveis	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
70	Laboratórios	Lousas - c/ área de aprox. - h= 0,90m	NBR 9050	Sim	- - -



71	Laboratórios	Pias c/ torneira Alavanca	NBR 9050	Sim	---
72	Laboratórios	Acessórios - Pia, toalh. - h= 0,80 - 1,20m	NBR 9050	Sim	---
73	Biblioteca	Rota acessível (Sem obstáculo)	NBR 9050	Sim	---
74	Biblioteca	Circulação interna	NBR 9050	Sim	---
75	Biblioteca	Posição de trabalho acessível	NBR 9050	Sim	---
76	Biblioteca	Área de estudo - Mobiliário acessível	NBR 9050	Sim	---
77	Biblioteca	Acervo - Largura do corredor 0,90m mín.	NBR 9050	Sim	---
78	Biblioteca	Balcão de atendimento acessível	NBR 9050	Sim	---
79	Auditório	Plateia - 2% de posições – PCR	Dcr 5296	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
80	Auditório	Rampas de acesso	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
81	Auditório	Plateia - 1% de posições - P.O.	Dcr 5296	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
82	Auditório	Plateia - 1% de posições - M.R.	Dcr 5296	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
83	Auditório	Plateia - posições acompanhantes	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
84	Auditório	Sinalização indicativa	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
85	Auditório	Rampa de acesso ao palco	NBR 9050	Não	Não se aplica
86	Auditório	Guia de balizamento	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
87	Auditório	Espaço para intérprete de línguas	NBR 9050	Sim	---
88	Sanitários	Sanitário PNE com acesso individual	NBR 9050	Sim	---
89	Sanitários	Box Acessível - 1,50m x1,50m	NBR 9050	Sim	---
90	Sanitários	Porta – Larg. de 0,80cm c/ área de aprox.	NBR 9050	Sim	---
91	Sanitários	Vaso sanitário – Acessível	NBR 9050	Sim	---
92	Sanitários	Vaso sanitário - Barras de apoio	NBR 9050	Sim	---
93	Sanitários	Lavatório – Acessível	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
94	Sanitários	Lavatório - Barras de apoio	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação



95	Sanitários	Papeleira - h=1,00m	NBR 9050	Sim	---
96	Sanitários	Válvula de descarga - h=1,00m	NBR 9050	Sim	---
97	Sanitários	Mictório acessível	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
98	Refeitório / Cantina	Rota acessível (Sem obstáculo)	NBR 9050	Sim	---
99	Refeitório / Cantina	Mesas acessíveis a P.C.R - 5%	NBR 9050	Sim	---
100	Refeitório / Cantina	Mesas acessíveis - integradas ao layout	NBR 9050	Sim	---
101	Refeitório / Cantina	Balcão acessível	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
102	Pátio	Rota acessível (Sem obstáculo)	NBR 9050	Sim	---
103	Pátio	Rampa de acesso	NBR 9050	Sim	---
104	Pátio	Rampas - inclinação	NBR 9050	Sim	---
105	Pátio	Rampa - Guia de balizamento	NBR 9050	Sim	---
106	Pátio	Rampa - Corrimão duplo e contínuo.	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
107	Pátio	Rampa - Corrimão - prolong. 30cm	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
108	Pátio	Rampa - largura	NBR 9050	Sim	---
109	Pátio	Rampa - Sinaliz. braille - (indicativa pav.)	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
110	Pátio	Rampa – Patamar	NBR 9050	Sim	---
111	Pátio	Escada - Corrimão duplo e contínuo	NBR 9050	Sim	---
112	Pátio	Escada - Corrimão - prolong. 30cm	NBR 9050	Sim	---
113	Pátio	Escada - Sinaliz. Braille - (indicativa pav.)	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
114	Pátio	Escada - Sinalização visual – degraus	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
115	Pátio	Escada - Sinalização visual – indicativa	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
116	Pátio	Sinalização tátil dir. no piso.	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
117	Pátio	Sinalização tátil alerta	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação
118	Pátio	Sinalização indicativa	NBR 9050	Não	Em fase de Instalação/ Adequação



119	Elevador	Rota acessível (Sem obstáculo)	NBR 9050	Sim	- - -
120	Elevador	Sinalização tátil dir. no piso	NBR 9050	Parcial	Em fase de Instalação/Adequação
121	Elevador	Sinalização tátil alerta	NBR 9050	Parcial	Em fase de Instalação/Adequação
122	Elevador	Sinalização indicativa	NBR 9050	Sim	- - -

VI. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DAS OBRAS CIVIS E DE SINALIZAÇÃO

Como foi exposto no Relatório de Acessibilidade Predial, a edificação contará com adequações para garantir o atendimento as normativas vigentes.

A Uniesp S.A. firma o compromisso para execução e cumprimento as adequações prediais com os seguintes prazos:

LOCAL	PRAZO (mês)
Acessos	12
Recepção	12
Corredor	12
Equipamentos	24
Circulação Vertical	12
Sala de Aula	24
Laboratórios	24
Biblioteca	18
Auditório	18
Sanitários	24
Refeitório	24
Pátio	24
Elevador	24

VII. INCLUSÃO ACADÊMICA

A Uniesp S.A. entende a importância em atender a esta demanda social, legislativa e normativa. A acessibilidade deve ser atendida no desenvolvimento para o acesso ao conhecimento de forma igualitária a todos.

Para alcançar esse objetivo foi traçado algumas diretrizes que irá conduzir a efetivação e cumprimento deste direito da pessoa com deficiência.



O atendimento deverá ser feito de maneira igualitária a todo o público através da capacitação profissional e informativa aos funcionários do atendimento, secretaria, setores acadêmicos e administrativos.

A biblioteca irá buscar garantir a inclusão de pessoas com deficiência através do atendimento igualitário e montagem de um acervo que abranja as pessoas com qualquer tipo de deficiência visual, possuindo livros com fontes gráficas maiores, livros em braile, áudio books (analfabetos e deficientes visuais) e atendimento em libras quando se fizer necessário. A utilização de ferramentas e tecnologia que facilitem esse processo será bem recebido após análise e testes.

As salas de aula além do mobiliário necessário para P.C.D, P.O, carteira para pessoas canhotas a forma de aplicação conteúdo programático deverá ser desenvolvido de maneira permitir a acessibilidade da pessoa com deficiência, garantindo a mesma possibilidade de aprendizado.

Os eventos acadêmicos realizados no auditório serão montados para que possa garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência, tanto física conforme informações desse programa, como a inclusão acadêmica. Isso poderá ser feito através tradução em libras dos eventos e no desenvolvimento dos conteúdos. No caso eventos que não são elaborados pela instituição, será feito um trabalho informativo aos responsáveis.

VIII. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO A INCLUSÃO ACADÊMICA

A inclusão acadêmica é um processo cultural que vem sendo pauta dentro Uniesp S.A. Os assuntos abordados anteriormente ainda estão em processo de implantação. A projeção de atendimento em média é de 3 anos, levando em consideração as definições de processo de implantação, Budget e experimentação necessária.

IX. CONCLUSÃO

A acessibilidade é responsabilidade e obrigação social para a Uniesp S.A. que entende esta integração como vital contribuição para nosso país.

Conforme apresentado nas informações, nem todos os itens foram atendidos, porém existe um planejamento de implantação de curto e médio prazo.

Esse assunto deverá ser tratado com seriedade para cumprimento das legislações vigentes.



X. DECLARAÇÃO

Declaro que as obras de adequações da edificação em cumprimento ao presente documento, está vinculado a aprovação e liberação de investimento pelos mantenedores da instituição, isentando o responsável técnico de quaisquer responsabilidades oriundas e relativas à execução das obras civis e sinalização para adequação da edificação.

São Paulo, 15 de maio de 2024



Natanael Alves Câmara

Engenheiro Civil

